

Stadtverwaltung Potsdam FB Feuerwehr Bereich Gefahrenvorbeugung	Merkblatt Feuerwehrpläne Feuerwehr Potsdam	Brandschutzmerkblatt Nr. 2 vom 01.04.2011
--	---	--

Merkblatt Feuerwehrpläne Feuerwehr Potsdam

Feuerwehrpläne nach DIN 14095 sind in Absprache mit der Feuerwehr Potsdam zu fertigen und werden durch die Feuerwehr freigegeben. In diesem Zusammenhang ist ein Vorexemplar des Feuerwehrplanes schriftlich oder per Mail der Feuerwehr Potsdam vorzulegen.

Für größere Objekte, insbesondere bei Objekten mit mehreren Gebäuden und/oder mehreren Geschossebenen, sind auf den Geschossplänen ein verkleinerter Übersichtsplan mit den Einzelgebäuden und eine verkleinerte schematische Schnittdarstellung des Gebäudes (mit gekennzeichneten Treppenräumen) darzustellen. Weiterhin ist dem Feuerwehrplan eine Luftbildaufnahme (DIN A3) des Objektes und dessen Umgebung beizulegen.

Die Farben und Symbole des Feuerwehrplanes müssen den aktuellen Normen DIN 14095 (Feuerwehrpläne für bauliche Anlagen) sowie der DIN 14034 (graphische Symbole für das Feuerwehrwesen) entsprechen.

Die Feuerwehrpläne sind im Format A3 nach DIN 476 wie folgt anzufertigen:

- Als Deckblatt ist das Muster (Anlage) der Landeshauptstadt Potsdam zu verwenden,
- Feuerwehrpläne sind in einer A3 Folie (z.B. Leitz 4723, Hetzel 223704, Durable 2670 o.ä.) bzw. das Deckblatt in einer A4 Folie, Öffnung nach oben, einfach links vorgefaltet, im Hefter einzuordnen (je Folie ist nur ein Blatt einzulegen),
- Zu verwenden sind rote DIN A 4-Hefter überbreit (z.B. Veloflex 4741, Hetzel 186562.21 o.ä.) oder bei Erfordernis rote 4-fach-Ringordner (z.B. Leitz 1012, VELOFLEX 0114320), bei Bedarf mit Registratur,
- Feuerwehrpläne sind in dreifacher Ausführung zu erstellen, 2 Ausführungen sind an die Feuerwehr zu liefern und 1 wird vor Ort im Objekt (z.B. Feuerwehrlaufkartenkasten) hinterlegt,
- Zusätzlich ist der Feuerwehr der Feuerwehrplan in digitaler Form auf einem Datenträger im PDF-Format (→ Seite 2) in einfacher Ausführung zur Verfügung zu stellen. Darauf müssen alle in Papierform vorhandenen Informationen gespeichert sein (z.B. Deckblatt, Geschosspläne, Gefahrstoffmerkblätter usw.).

Feuerwehrpläne müssen stets auf aktuellem Stand gehalten werden. Der Betreiber der baulichen Anlage hat den Feuerwehrplan mindestens alle 2 Jahre von einer sachkundigen Person prüfen zu lassen. Darüber hinaus ist er bei baulichen Änderungen oder bei Nutzungsänderung unverzüglich anzupassen.

Die Feuerwehr Potsdam behält sich das Recht vor, im Einzelfall zusätzliche oder abweichende Regelungen festzulegen, wenn Art und Nutzung des Objekts und einsatztaktische Gründe dies erfordern.

Stadtverwaltung Potsdam FB Feuerwehr Bereich Gefahrenvorbeugung	Merkblatt Feuerwehrpläne Feuerwehr Potsdam	Brandschutzmerkblatt Nr. 2 vom 01.04.2011
--	---	--

Erstellung von Feuerwehrplänen in digitaler Form

Um die Verwendung und Implementierung der Feuerwehrpläne in unserem System zukünftig besser zu gestalten, sind bei der Erstellung von Feuerwehrplänen folgende Anforderungen zu berücksichtigen:

- Verwendung von Einzeldateien, d.h. eine Datei je Einzelplan (z.B.: Objektinformationen, Übersichtsplan, Geschossplan, usw.),
- PDF-Format mit einer Dateikompatibilität für Adobe Acrobat 7.0 oder höher,
- Seitengröße DIN A3 mit nicht mehr als 200 dpi Auflösung
- Bei Dokumenteneigenschaften muss das
 - Drucken,
 - Einfügen,
 - Löschen,
 - Drehen und
 - Entnehmen
 von einzelnen Seiten uneingeschränkt möglich sein.

Es ist zu beachten, dass bei der Verwendung von Passwörtern ein Nachreichen bzw. Austausch von Einzelseiten nicht möglich ist, da das Einfügen in den Gesamtplan nicht zugelassen wird. Alternativ dazu kann in Ausnahmefällen eine Datei mit allen notwendigen Seiten in der Reihenfolge

- Deckblatt (Objektinformation),
- Übersichtsplan,
- Luftbild,
- Geschosspläne (aufsteigend sortiert; UG/KG → EG → OG/DG)
- sonstige Informationen

verwendet werden. Hierbei muss eine Seitennavigation durch (eindeutige, kurze) Lesezeichen und Links vorhanden sein. Bei mehr als 20 Seiten ist der Plan in mehrere Dateien zu untergliedern. Vor Auslieferung ist unbedingt Rücksprache mit dem Fachbereich Feuerwehr zu nehmen.

Anlage

Deckblatt der Landeshauptstadt Potsdam

Herausgeber:	Landeshauptstadt Potsdam - Fachbereich Feuerwehr - Bereich Gefahrenvorbeugung Holzmarktstraße 6, 14467 Potsdam Telefon : +49 331 3701 - 223,- 232,- 234, -242, -243, Fax : +49 331 294195 E-Mail : feuerwehr@rathaus.potsdam.de
---------------------	---