

Stadtverwaltung Potsdam FB Feuerwehr Bereich Gefahrenvorbeugung	Merkblatt Feuerwehrpläne Feuerwehr Potsdam	Brandschutzmerkblatt Nr. 2 vom 10.10.2018
--	---	--

Merkblatt Feuerwehrpläne Feuerwehr Potsdam

Feuerwehrpläne nach DIN 14095 sind in Absprache mit der Feuerwehr Potsdam zu fertigen und werden durch die Feuerwehr freigegeben. In diesem Zusammenhang ist ein Vorexemplar des Feuerwehrplanes schriftlich oder per Mail der Feuerwehr Potsdam vorzulegen.

Für größere Objekte, insbesondere bei Objekten mit mehreren Gebäuden und/oder mehreren Geschossebenen, sind auf den Geschossplänen ein verkleinerter Übersichtsplan mit den Einzelgebäuden und eine verkleinerte schematische Schnittdarstellung des Gebäudes (mit gekennzeichneten Treppenräumen) darzustellen. Weiterhin ist dem Feuerwehrplan eine Luftbildaufnahme (DIN A3) des Objektes und dessen Umgebung beizulegen.

Die Farben und Symbole des Feuerwehrplanes müssen den aktuellen Normen DIN 14095 (Feuerwehrpläne für bauliche Anlagen) sowie der DIN 14034 (graphische Symbole für das Feuerwehrwesen) entsprechen.

Die Feuerwehrpläne sind im Format A3 nach DIN 476 wie folgt anzufertigen:

- Als Deckblatt ist das Muster (Anlage) der Landeshauptstadt Potsdam zu verwenden,
- Feuerwehrpläne sind in einer A3 Folie (z.B. Leitz 4723, Hetzel 223704, Durable 2670 o.ä.) bzw. das Deckblatt in einer A4 Folie, Öffnung nach oben, einfach links vorgefaltet, im Hefter einzuordnen (je Folie ist nur ein Blatt einzulegen),
- Zu verwenden sind rote DIN A 4-Hefter überbreit oder bei Erfordernis rote 4-fach-Ringordner mit Hängeregistratur. Die Hefter oder Ordner müssen einen Einschiebestreifen links aufweisen, um Beschriftungsfelder einschieben zu können. Beispiel: (DURABLE 2579)
- Feuerwehrpläne sind in dreifacher Ausführung zu erstellen, 2 Ausführungen sind an die Feuerwehr zu liefern und 1 wird vor Ort im Objekt (z.B. Feuerwehrlaufkartenkasten) hinterlegt,
- Zusätzlich ist der Feuerwehr der Feuerwehrplan in digitaler Form auf einem Datenträger im PDF-Format (→ Seite 2) in einfacher Ausführung zur Verfügung zu stellen. Darauf müssen alle in Papierform vorhandenen Informationen gespeichert sein (z.B. Deckblatt, Geschosspläne, Gefahrstoffmerkblätter usw.).

Feuerwehrpläne müssen stets auf aktuellem Stand gehalten werden. Der Betreiber der baulichen Anlage hat den Feuerwehrplan mindestens alle 2 Jahre von einer sachkundigen Person prüfen zu lassen. Darüber hinaus ist er bei baulichen Änderungen oder bei Nutzungsänderung unverzüglich anzupassen.

Die Feuerwehr Potsdam behält sich das Recht vor, im Einzelfall zusätzliche oder abweichende Regelungen festzulegen, wenn Art und Nutzung des Objekts und einsatztaktische Gründe dies erfordern.

<p>Herausgeber: Landeshauptstadt Potsdam - Fachbereich Feuerwehr - Bereich Gefahrenvorbeugung Holzmarktstraße 6, 14467 Potsdam Telefon : +49 331 3701 - 223,- 232,- 234, -242, -243, Fax : +49 331 294195 E-Mail : feuerwehr@rathaus.potsdam.de</p>

Stadtverwaltung Potsdam FB Feuerwehr Bereich Gefahrenvorbeugung	Merkblatt Feuerwehrpläne Feuerwehr Potsdam	Brandschutzmerkblatt Nr. 2 vom 10.10.2018
--	---	--

Erstellung von Feuerwehrplänen in digitaler Form

Die einzureichenden Feuerwehrpläne müssen in digitaler Form folgende Eigenschaften aufweisen.

- pdf-Format mit einer Dateikompatibilität für Adobe Acrobat 7.0 oder höher
- die pdf-Dateien sind inhaltlich nicht mehr veränderbar (externe Referenzen)
- der gesamte FW-Plan ist in einer pdf-Datei zusammengefasst
- die Reihenfolge der Blätter muss den aktuellen Anforderungen entsprechen (wie auch die Papierversion)
- die Reihenfolge der Blätter muss nachträglich veränderbar sein
- es müssen Blätter der pdf-Datei entnommen und hinzu gefügt werden können
- Verlinkungen müssen auf den Blättern der pdf-Datei möglich sein

Es ist zu beachten, dass bei der Verwendung von Passwörtern ein Nachreichen bzw. Austausch von Einzelseiten nicht möglich ist, da das Einfügen in den Gesamtplan nicht zugelassen wird. Alternativ dazu kann in Ausnahmefällen eine Datei mit allen notwendigen Seiten in der Reihenfolge

- Deckblatt (Objektinformation),
- Übersichtsplan,
- Luftbild,
- Geschosspläne (aufsteigend sortiert; UG/KG → EG → OG/DG)
- sonstige Informationen

verwendet werden. Hierbei muss eine Seitennavigation durch (eindeutige, kurze) Lesezeichen und Links vorhanden sein. Bei mehr als 20 Seiten ist der Plan in mehrere Dateien zu untergliedern. Vor Auslieferung ist unbedingt Rücksprache mit dem Fachbereich Feuerwehr zu nehmen.

Anlage

Deckblatt der Landeshauptstadt Potsdam

FEUERWEHRPLAN

nach DIN 14095:2007-05

Allgemeine Gebäudedaten	
Bezeichnung, Firmenname	
Straße, Hausnummer	
PLZ, Ort, Ortsteil	

Nutzung	
Arbeitszeit, Öffnungszeiten	
Personalbestand, Nutzerzahl	

Ansprechpartner			
<i>Funktion</i>	<i>Name</i>	<i>Telefon</i>	<i>Mobiltelefon</i>
Geschäftsführer			
Verantw. vom Dienst			
BS-Beauftragter			
Wachschutz			

Löschwasserversorgung		
<i>Art</i>	<i>Leistung</i>	<i>Lage</i>

Planersteller:			
Datum Erstellung:		Revisionsstand:	

Lage Feuerwehr Informations-und Bedienstellen	
Kennleuchte	
FSD	
FSE	
(BMZ-Parallelanzeige) FAT	
FBF	
Melderlaufkarten	
Brandmeldezentrale	

Hinweise zu Gefährdungspotentialen und besondere technische Anlagen

Gefahrstoffe (fest, flüssig, gasförmig)

Sonstige Informationen

Inhaltsverzeichnis	Seite
(Gebäude) Objektinformation	
Übersichtsplan	
Luftbild	
Geschosspläne	
Ansichten	
Schnitte	
Anlagen zu Gefahrstoffen	

Gebäude / Haus

Gebäudebeschreibung	
Geschosszahl	
Brandabschnitte	
Tragende Bauteile	
Trennwände	
Treppen	
Decken	
Dachkonstruktion	

Technische Gebäudeausrüstung	
Stationäre Löschanlagen	
LöWa Einspeisung	
Steigleitung (nass / trocken)	
Aufzüge und/oder Feuerwehr-Aufzüge	
Rauch- und Wärmeabzugsanlagen	
Klima- und Lüftungsanlagen	
EDV-Anlagen	

Lage Hauptabspernung Versorgungsmedien	
HEIZUNG	
GAS	
WASSER	
ELEKTRO	
Photovoltaik-Anlagen	